



# COMUNE DI COGOLETO

Paese natale di Cristoforo Colombo  
Città Metropolitana di Genova

Via Rati 66 Tel. 010/91701 – Fax 010/9170225 – C.F. 80007570106 – P.I. 00845470103

Protocollo n. 27467

ORDINANZA n. 145

**OGGETTO:** AMPLIAMENTO ACCENSIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO.

## IL SINDACO

VISTO il D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 “Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10” e ss.mm.ii.;

ATTESO che il territorio del Comune di Cogoleto ricade nella zona “D”, di cui al succitato D.P.R. n. 412/1993, nella quale l'esercizio degli impianti di riscaldamento è consentito dal 1° novembre al 15 aprile con il limite massimo di durata giornaliera di attivazione di 12 ore;

VISTO il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192;

PRESO ATTO CHE il succitato D.P.R. n. 74/2013, all'art. 5, consente ai sindaci, con propria ordinanza, l'ampliamento o riduzione, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili;

CONSIDERATO che la nostra Regione è interessata da oggi dall'afflusso di aria fresca di origine nord-atlantica con la conseguenza che attualmente le temperature sono al di sotto della norma stagionale;

DATO ATTO CHE il servizio meteorologico della Regione Liguria con il Bollettino Meteo Liguria pervenuto al protocollo comunale in data 18/12/2018 ed assunto al n. 27411 ha previsto per i prossimi giorni un peggioramento delle condizioni climatiche con conseguente abbassamento delle temperature;

RITENUTO pertanto che le condizioni meteorologiche attuali e quelle previste nell'immediato futuro rendano necessario consentire il prolungamento dell'accensione degli impianti di riscaldamento, per il benessere e la salute dei cittadini;

RITENUTO opportuno adottare le misure necessarie per consentire il prolungamento dell'accensione degli impianti di riscaldamento nel limite massimo di 16 ore per il periodo 19 dicembre 2018 – 11 gennaio 2019;

AI SENSI dell'articolo 5 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74;

## AUTORIZZA

l'ampliamento dell'orario di accensione degli impianti di riscaldamento per ulteriori 4 (quattro) ore giornaliere oltre quelle già previste per la zona “D”, giusto art. 4, comma 2, del D.P.R. 74/2013 e comunque per un totale massimo di 16 (sedici) ore a far data dal 19 dicembre 2018 all'11 gennaio 2019 ed a regime di comfort (20° con 2° di tolleranza).

Il Settore LL.PP. e la Polizia Municipale sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Cogoleto, 19 dicembre 2018

Il Sindaco  
Mauro CAVELLA

